



Bemerkung:

- 63A Zählersteckklemme nur bis 16 mm² Leiterquerschnitt verwenden.
- Der Abstand zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontale Apparateschiene muss 90 mm betragen.
- Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.
- Ab 10 mm² Leiterquerschnitt ist für die Zählerklemmenverdrahtung Litze zu verwenden (Litzenanschlüsse immer mit aufgedrückten Hülsen ausführen).
- Hinter der Apparatafel ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschleife vorzusehen.
- Es dürfen nur Platten mit ganzer Leiteröffnung verwendet werden. Die Leiteröffnung darf weder einen Trennsteg noch Durchgangslöcher aufweisen.
- Es dürfen nur ewz zugelassene Zählersteckklemmen verwendet werden.

Zugelassene Produkte:

- Hager KJD063C1 (bis 63A)
- eweco EWC961-80-1N (bis 80A)

Montagehinweise Zählersteckklemmen

ewz

ANI/ADB

Gez. 07.08.2008

ZAA

A4

Änd. 01.04.2025

D

ZAA